Cicle de l'Aigua del Ter

Laboratori
ETAP de Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

23115004

INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº561 / LE1218

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament d'Explotació **N. Butlletí :** 2377192
Adreça : Plaça del Vi, 1
Població : 17004 GIRONA

N. Registre : 23115004

Data Registre : 13/04/2023
Data Inici : 13/04/2023
Data Finalització : 17/04/2023

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua Xarxa
Mostra : Aigües de consum humà
Població : Girona **Origen :** ZS PASTERAL-ETAP MONTFULLÀ-CONTER
Procedència : 283766 - PONT MAJOR 77
Data presa : 13/04/2023 **Hora :** 10:15
Clor LL/T "in situ" : 0.49/0.71
Mostra presa : (*)per CATSA

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
	ANÀLISI CONTROL XARXA			
*	Clor lliure	0.5 mg/l	1	DPD
	Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
	Detecció i Recompte d'Enterococs	0 UFC/100ml	0	ISO 7899-2:2000
	Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
	Recompte de colonies a 22ºC	<1 UFC/1ml	Sense canvis anòmals	ISO 6222:1999
*	Color	<5.0 mg/l	Acceptable/15	PNT-QUI-MTD-031
*	Sabor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
*	Olor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
	PH	7.9 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
	Conductivitat Elèctrica	436 ±52 µS/cm a 20ºC	2500	PNT-QUI-MTD-011
	Terbolesa	<0.2 UNF	4	PNT-TRA-MTD-003

Cicle de l'Aigua del Ter

Laboratori
ETAP de Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

23115004

INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº561 / LE1218

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament d'Explotació **N. Butlletí :** 2377192

N. Registre : 23115004

Dades de la mostra aportades pel client

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Girona

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 21 d'Abril 2023

Cap de Laboratori
Signature Not Verified
Digitally signed by Maria del Carme de Ciurana Gay - DNI 40297343D (TCAT)
Date: 2023.04.21 10:37:11 CEST
LABORATORI