



22113979

INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : AJUNTAMENT DE GIRONA - Departament d'Explotació

N. Butlletí : 2276231

Adreça : Plaça del Vi, 1

N. Registre : 22113979

Data Registre : 29/11/2022

Data Inici : 29/11/2022

Data Finalització : 14/12/2022

Població : 17004 Girona

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua de Dipòsit

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Girona

Origen : ZS PASTERAL-ETAP MONTFULLÀ-CONTER

Procedència : 12063 - Dipòsit de Montjuïc

Data presa : 29/11/2022

Hora : 11:00

Clor LL/T "in situ" : 0.63/0.69

Mostra presa : (*)per l'Ajuntament de Girona

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
ANÀLISI CONTROL ETAP/DIPÒSIT				
*	Clor lliure	0.6 mg/l	1	DPD
*	Clor Total	0.7 mg/l	1	DPD
*	Olor	<3 Índex de dilució	3	
*	Sabor	<3 Índex de dilució	3	
*	Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
	Terbolesa	0.327 ±0.098 UNF	1	PNT-TRA-MTD-003
	Conductivitat Elèctrica	387 ±46 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
	PH	7.7 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
	Amoni	<0.15 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
	Alumini	53 ±16 µg/l	200	PNT-MET-MTD-006
	Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
	Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
	Recompte de colònies a 22°C	<1 UFC/1ml	100	ISO 6222:1999
	Recompte de Clostridium perfringens	0 UFC/100ml	0	ISO 14189:2013



Ajuntament de Girona

Laboratori Municipal d'Aigües de Girona

Bústia C-2 de Montfullà

17162 Bescanó

Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

22113979

INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : AJUNTAMENT DE GIRONA - Departament d'Explotació

N. Butlletí : 2276231

N. Registre : 22113979

Dades de la mostra aportades pel client

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Girona

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 15 de Desembre 2022

Cap de Laboratori

LABORATORI